

Protokoll2011-12-11Protokoll

Företag	Kund
Referens	
Adress	
Ort	
Tel	
Mail	



Nummer	Prio	Plats	Typ av läckage	Material/Åtgärd
1	1	Kompressorum	Kondensavluftning	Kontroll
2	2	Jonvatten	PVC rör	Ny dragning/Nya rör
3	2	01 Tank	Kulventil 1"	Byte
4	2	01 pelare	FRL-gånga	Loctite
5	1	03 fläkt	Vriddon	Service
6	2	03 fläkt	Regulator 1/4"	Byte
7	3	03 fläkt	Koppling	Loctite
8	3	03 fläkt	Strypning	Service
9	3	03 fläkt	Gånga	Loctite
10	2	207-E1	Regulator packning	Dra åt
11	1	Burklinje C100	Svivel	Service
12	3	Burklinje C100	Regulator	Dra åt/byte
13	2	Burklinje lockmaskin	Filter PC	Byte till metallkopp
14	1	Burklinje lockmaskin	Ventil	Botten tätning
15	2	Burklinje lockmaskin	FRL	Bottenventil
16	3	Pester	Koppling	Byte
17	3	Pester	Koppling	Byte
18	1	Lilla kapseltryckning	Oklart	Kontroll
19	2	Lilla kapseltryckning kran	Gånga	Loctite
20	3	Mixtur fyllning	Mjukstart	Byte
21	1	Rovema	Filterregulator	Byte
22	3	EME	PVC	Dra åt
23	1	601	PVC	Dra åt
24	2	601	Filter 3/8	Byte
25	2	Blistert 1	Filter bottenventil	Byte vid större renovering
26	2	241	Snabbkoppling	Demontera
27	2	241	Div läckage	Byte vid större renovering
28	2	Diskmaskin Tillverkning	Filterregulator 1/2"	Byte
29	2	Kornbland	Packmaskin	Loctite
30	1	Dragpanna	FRL	Loctite + renovering

Noteringar: Använd Loctite148 istället. (Driksvattengodkänd)
Stäng av tryckluft till maskiner som inte används

Materiallista

Etikett Nr	Benämning	Art nummer	Antal	Leverantör
1				
2				
3	Kulventil 1"		1	Ahlsell
4	Loctite 577	Loctite 577	1	Henkel
5				
6	Regulator 1/4"	LR1/4D7IMINI	1	Festo
7	Loctite 577	Loctite 577		Henkel
8				
9	Loctite 577	Loctite 577		Henkel
10				
11				
12	Regulator	031SA4004012B61	1	Numatics
13				
14				
15				
16	Koppling rak 1/8-06	QSM-1/8-6	2	Festo
17	Koppling vinkel 1/4-10	QSL-1/4-10	1	Festo
18				
19	Loctite 577	Loctite 577		Henkel
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	Loctite 577	Loctite 577		Henkel
30	Loctite 577	Loctite 577		Henkel